

Акт согласования мер  
для обеспечения доступности объекта

СОГЛАСОВАНО

Председатель общественной организации  
«Местная организация Кировского района  
города Новосибирска Новосибирской  
областной организации Всероссийского  
общества инвалидов»

Е.Г. Колегов



СОГЛАСОВАНО

Директор МБУДО ДШИ №22

Т.В. Думнова



Акт согласования  
мер для обеспечения доступности объекта

От « 09 » июня 2023г.

№ 02

Настоящий Акт составлен с целью согласования с представителем общественного объединения инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (услуг) на существующем объекте, который до его реконструкции или капитального ремонта невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов.

**Основание:** ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

**Объект:** первый этаж в девятиэтажном многоквартирном жилом доме, расположенный по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Широкая, 15, который используется для предоставления услуг (указываются виды услуг): ОКВЭД 85.41. (образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки), организацией (наименование организации, согласно учредительным документам): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 22» (МБУДО ДШИ №22)

Акт составлен нижеподписавшимися:

Председатель общественной организации «Местная организация Кировского района города Новосибирска Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов», Колегов Е.Г. \_\_\_\_\_

Директор МБУДО ДШИ №22, Думнова Т.В. \_\_\_\_\_

Инженер – проектировщик по направлению «Доступная среда» (ООО Атон-НСК),  
Макулов М.Е. Макулов

Для согласования мер по обеспечению доступа к местам (месту) предоставления услуг (услуги) на объекте в период с «01» 06 2023 г. по «01» 06 2023 г. было проведено:

- обследование объекта
- изучение СП 59.13330.2020

**В результате выявлено:**

1. До реконструкции или капитального ремонта настоящий объект невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов следующих категорий: К, О;

другой формат предоставления им услуг (на дому, дистанционно): нет

2. Для обеспечения доступа инвалидам к месту (местам) предоставления услуг путём самостоятельного передвижения по объекту:

2.1. на момент проверки выполнено<sup>2</sup>:

- для инвалидов с нарушениями К,О,С,Г,У

(перечислить, что выполнено):

- обучение персонала по сопровождению людей с ограниченными возможностями здоровья.

**Вход (входы) в здание:**

- нанесена контрастная противоскользящая полоса на край ступеней лестницы; установлено средства связи с персоналом (наружные вызывные устройства).

**Система информации на объекте:**

- установлено информационное табло 600x500мм (шрифт брайля).

2.2. предложено выполнить следующие работы:

для инвалидов с нарушениями К,О,С,Г,У:

**Вход (входы) в здание:**

- установить тактильно-контрастные указатели перед лестничными маршами (входная группа).

**Путь (пути) движения внутри здания:**

- помощь со стороны персонала.

**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):**

- помощь со стороны персонала.

**Санитарно-гигиенические помещения:**

- помощь со стороны персонала.

**Система информации на объекте:**

- установить знаки доступности, пиктограммы; тактильные средства информации о

предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля.

2.3. Провести контроль исполнения мероприятий, перечисленных в пункте 2.2, в срок до « 30 » 12 2030 г./ не требуется

3. Для обеспечения доступа инвалидам к месту (местам) предоставления услуг путём оказания помощи персоналом (с оказанием помощи в преодолении барьеров на объекте, с сопровождением)

3.1. на момент проверки выполнено:

- для инвалидов с нарушениями К,О,С,Г,У: нет

<sup>1</sup> Могут быть изучены: план участка и поэтажный план здания объекта, маршрут движения маломобильных граждан; паспорт доступности; заключения (результаты технической экспертизы, заключения органов архитектуры и градостроительства, иных организаций); результаты контрольных проверок и предписаний, и т.п.; а также локальные документы организации; сайт организации.

<sup>2</sup> Здесь и далее (в пунктах 2.1. и 3.1) перечислить реализованные решения (с подтверждением) по обеспечению доступа инвалидам к месту предоставления услуг путём самостоятельного передвижения на объекте или с помощью персонала организации, предоставляющей услуги на объекте

3.2. предложено выполнить:

- для инвалидов с нарушениями К,О,С,Г,У: оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги

3.3. провести контроль исполнения мероприятий, перечисленных в пункте 3.2, в срок до « 30 » 12 2030 г. / не требуется

4. Контроль исполнения мероприятий, указанных в пункте 2.2 проведен «    » 20    г. (заполняется, если был назначен контроль)

Мероприятия выполнены (подчеркнуть) без замечаний, с замечаниями (указать замечания, если есть) \_\_\_\_\_

5. Контроль исполнения мероприятий, указанных в пункте 3.2 проведен «    » 20    г. (заполняется, если был назначен контроль)

Мероприятия выполнены (подчеркнуть) без замечаний, с замечаниями (указать замечания, если есть) \_\_\_\_\_

### **Заключение:**

На объекте первый этаж в девятиэтажном многоквартирном жилом доме, занимаемом организацией муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 22» (МБУДО ДШИ №22), до его реконструкции или капитального ремонта согласованы меры по обеспечению доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) путём:

- обеспечения самостоятельного передвижения – следующим категориям инвалидов Г;

- оказания помощи персоналом организации - следующим категориям инвалидов К,О,С,У.

**Приложения к Акту: -**

Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится в организации, за которой закреплен объект, второй - в общественном объединении инвалидов.

Председатель общественной организации  
«Местная организация Кировского района  
города Новосибирска Новосибирской  
областной организации Всероссийского  
общества инвалидов»



Е.Г. Колегов

Директор МБУДО ДШИ №22



Т.В. Думнова